

SKS PRODUKSJON AS
Postboks 606
8205 FAUSKE

Vår dato: 02.04.2019
Vår ref.: 201601750-7
Arkiv: 312 / 161.1Z
Deres dato:
Deres ref.: SKSP-23281/2019

Saksbehandler:
Tonje Aars Grønbech
22959206/tagr@nve.no

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra krav om slipp av minstevannføring i Reinskar kraftverk

SKS Produksjon AS skal etablere sugerørsluke på Reinskar kraftverk, og har i brev av 8. mars 2019 søkt om tillatelse til fravik fra kravet om minstevannslipp på 1 m³/s i perioden fra 29. april til 19. mai 2019.

Bakgrunn

Reinskar kraftverk har en installert effekt på 9 MW og ligger i Sundsfjordvassdraget i Gildeskål kommune. Kraftverket ble satt i drift høsten 2008 og har inntak i Storvatnet i Gildeskål kommune. Storvatnet er regulert med 10 meter. I henhold til manøvreringsreglementet for reguleringen av Storvatnet skal det nedenfor utløpet av Reinskar kraftverk gå minst 1 m³/s hele året. Kravet opprettholdes ved at kraftstasjonen alltid har et vannforbruk på minst 1 m³/s. Dersom det er stopp i kraftstasjonen åpnes automatisk omløpsventilen som slipper 1 m³/s.

Om søknaden

SKS Produksjon AS søker om fravik fra kravet om slipp av 1 m³/s minstevannføring i perioden 29. april - 19. mai 2019. Bakgrunnen er at det over tid har utviklet seg et behov for å etablere sugerørsluke på kraftstasjonen. Ved etablering av luken vil det være nødvendig å stoppe kraftstasjonen og sette opp et bjelkestengsel nedstrøms stasjonen. Omløpsventilen har utløp oppstrøms bjelkestengselet og det vil derfor ikke være mulig å opprettholde kravet om minstevannføring i perioden arbeidet med lukeinstallasjonen pågår. Arbeidet er planlagt å ta 10 arbeidsdager og vil bli utført i perioden 29. april til 19. mai 2019. Søker opplyser at i denne perioden har snøsmeltingen normalt startet og tilsiget fra restfeltet nedstrøms Storvatnet har begynt å ta seg opp. Beregninger av tilsiget gjort for årene 2009 – 2018 viser ingen år med tilsig mindre enn 1 m³/s i perioden. Søker er derfor forholdsvis trygge på at det planlagte arbeidet ikke vil få negative konsekvenser for biologien i elva.

Høring

NVE sendte saken på en begrenset høring den 18. mars 2019 til Gildeskål kommune og Fylkesmannen i Nordland for eventuelle kommentarer. Ingen av høringspartene har svart på NVEs henvendelse.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, eller dersom det skal gjennomføres naturfaglige undersøkelser. Dette tiltaket faller inn under formålet om nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

NVE kan ikke se at det planlagte arbeidet vil medføre nevneverdige negative virkninger. Tilsig fra restfeltet vil erfaringsmessig sikre vannføring nedenfor kraftverket, og med en forventet arbeidsperiode på 2 uker, i perioden 29. april til 19. mai 2019, kan dessuten tidspunktet til en viss grad tilpasses en smelteperiode. Vi vektlegger at etableringen av sugerørsluken vil gjøre at fremtidige arbeider med krav til stopp av kraftstasjonen kan gjennomføres samtidig som at minstevannføringen opprettholdes gjennom omløpsventilen.

Konklusjon

I medhold av § 8 i vannressursloven gir NVE tillatelse til at SKS Produksjon AS kan fravike kravet om minstevannføring i 10 dager innenfor perioden 29. april til 19. mai 2019.

NVE understreker at øvrige bestemmelser i reglementet gjelder. Dette innebærer bl.a. at alle vannføringsendringer nedstrøms kraftverket skal skje ved myke overganger, spesielt ved reduksjon av vannføringen, slik at fisk i elveprofilets ytterkant skal få tid til å trekke mot sentrum.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

- Perioden med fravik fra manøvreringsreglementet må gjøres så kort som mulig.
- Fraviket fra bestemmelsen i manøvreringsreglementet skal kunngjøres én gang i den mest leste lokalavisen så snart som mulig. Det skal også informeres om tiltaket på SKS Produksjon AS sine hjemmesider.
- NVE forutsetter at SKS Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Tonje Aars Grønbech
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland
Gildeskål kommune